

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «Россети Научно-технический
центр»



А.М. Елифанов
«__» _____ 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения взаимодействия с
производителями оборудования
ПАО «Россети»



К.А. Осинцев
«19» _____ сентября 2024 г.



ПРОТОКОЛ № ИД-176/24 от 19.09.2024 г.

по продлению срока действия
Заключения аттестационной комиссии №ИЗ-159/15 от 20.07.2015
и дополнению

Срок действия с 19.09.2024 г. до 19.09.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы напряжения трехфазной антирезонансной группы НАЛИ-СЭЩ-6, НАЛИ-СЭЩ-10, НАЛИ-СЭЩ-35 климатического исполнения У, УХЛ, категории размещения 2, НАЛИ-СЭЩ-35-IV климатического исполнения У, УХЛ, категории размещения 1 (сертификат №51621-12), изготавливаемые по ТУ 3414-180-15356352-2012 (изм. 12)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара»
(АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара») г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус за-
водоуправления ОАО «Электрощит»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара»
(АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара») г. Самара, Заводское шоссе, д.11

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети» для контроля и передачи сигналов измерительной информации средствам измерений, устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока промышленной частоты; для контроля изоляции в се-
тях 6, 10, 35 кВ с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор
нейтралью; для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ)
внутренней и наружной установки, камеры одностороннего обслуживания (КСО) и
открытые распределительные устройства (ОРУ)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения
без разрешения ПАО «Россети»