

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



А.М. Елифанов

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»



Г. К. Гладковский

« 18 » июля 2024 г.

ПРОТОКОЛ № ИД-125/24 от 18.07.2024 г.

по продлению срока действия

Заключения аттестационной комиссии №ИЗ-136/23 от 24.07.2023

и дополнению

Срок действия с 18.07.2024 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 24.07.2029 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы напряжения заземляемые с литой изоляцией (сертификат №71707-18) ЗНОЛ-СЭЩ-10, ЗНОЛ-СЭЩ-20, ЗНОЛ-СЭЩ-35 климатического исполнения У, УХЛ, категории размещения 2, ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV климатического исполнения У, УХЛ, категории размещения 1, на классы напряжения 10, 20, 35 кВ, сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64 изготавливаемые по ТУ 3414-197-15356352-2013 (изм. 15)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара»
(АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара») г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус за-
водоуправления ОАО «Электрощит»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Группа компаний «Электрощит» ТМ Самара»
(АО «ГК «Электрощит» ТМ Самара») г. Самара, Заводское шоссе, д. 11

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети» для контроля и передачи сигналов измерительной информации средствам измерений, устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока промышленной частоты в сетях, в которых исключено появление феррорезонанса

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Протокола
без разрешения ПАО «Россети»